

法務部矯正署宜蘭監獄工程或環境興革表

總務科

興革日期：101 年 04 月 24 日

興革事項：水塔一樓底部通風口處設置不鏽鋼防護網。

內容說明：為維護水塔用水安全，特於水塔一樓底部通風口處，設置不鏽鋼防護網，以防止小動物侵入而汙染地下蓄水池，經營繕隊鐵工現場施工，業已全數裝設完成。

對照表：

| 相片 (地點) | 改善前 (施工中) | 改善後 |
|------------|---|--|
| 水塔底部通風口 |  |  |
| 水塔底部通風口 |  |  |



| 承辦人 | 科長 | 秘書 | 副典獄長 | 典獄長 |
|-----|----|----|------|-----|
| | | | | |