

# 檢測報告

東典環安科技股份有限公司

行政院環境保護署許可字號：環署環檢字第093號

專案編號：HW1070D0252 報告編號：D10703140003001

報告日期：107年4月12日 行程編號：HWWA180316A03

[受測單位]

法務部矯正署宜蘭監獄

行業別：\*

檢測目的：定期檢測

採樣單位：東典環安科技股份有限公司環檢中心

採樣地址：宜蘭縣三星鄉安農新村1號

樣品名稱：大炊場

採樣日期：107/03/16 14:45

樣品編號：D1070316-12-1

收樣日期：107/03/16 16:30

檢測項目	檢測值 單位	檢測方法		備註
		是否經認可	量測值/MDL(QDL)/類別	
大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	* NIEA E230.55B	飲用水	
總菌落數	3 CFU/mL	* NIEA E204.55B	飲用水	
自由有效餘氯	0.44 mg/L	* NIEA W408.51A	飲用水	

樣品名稱：地下水#1

採樣日期：107/03/16 15:00

樣品編號：D1070316-12-2

收樣日期：107/03/16 16:30

檢測項目	檢測值 單位	檢測方法		備註
		是否經認可	量測值/MDL(QDL)/類別	
硝酸鹽氮	1.48 mg/L	* NIEA W419.51A	飲用水	
砷	N. D. mg/L	* NIEA W434.54B	MDL=0.00015/飲用水	

樣品名稱：地下水#2

採樣日期：107/03/16 15:05

樣品編號：D1070316-12-3

收樣日期：107/03/16 16:30

檢測項目	檢測值 單位	檢測方法		備註
		是否經認可	量測值/MDL(QDL)/類別	
硝酸鹽氮	1.27 mg/L	* NIEA W419.51A	飲用水	
砷	N. D. mg/L	* NIEA W434.54B	MDL=0.00015/飲用水	

樣品名稱：地下水#3

採樣日期：107/03/16 15:10

樣品編號：D1070316-12-4

收樣日期：107/03/16 16:30

檢測項目	檢測值 單位	檢測方法		備註
		是否經認可	量測值/MDL(QDL)/類別	
硝酸鹽氮	1.17 mg/L	* NIEA W419.51A	飲用水	
砷	N. D. mg/L	* NIEA W434.54B	MDL=0.00015/飲用水	

-----以下空白-----

