

檢測報告

東典環安科技股份有限公司

行政院環境保護署許可字號：環署環檢字第093號

專案編號：HW1080D0260 報告編號：D10803150002001

報告日期：108年4月8日

[受測單位]

法務部矯正署宜蘭監獄

行業別：*

檢測目的：定期檢測

採樣單位：東典環安科技股份有限公司環檢中心

採樣地址：宜蘭縣三星鄉安農新村1號

樣品名稱：大炊場

採樣日期：108/03/20 10:00

樣品編號：D1080320-2-1

收樣日期：108/03/20 13:23

檢測項目	檢測值 單位	是否經認可	檢測方法 量測值/MDL(QDL)/類別	備註
大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	* NIEA E230.55B	飲用水	
自由有效餘氯	0.16 mg/L	* NIEA W408.51A	飲用水	
總菌落數 (有消毒系統之水廠配水管網)	<1 CFU/mL	* NIEA E204.55B	飲用水	

樣品名稱：地下水1號井

採樣日期：108/03/20 09:40

樣品編號：D1080320-2-2

收樣日期：108/03/20 13:23

檢測項目	檢測值 單位	是否經認可	檢測方法 量測值/MDL(QDL)/類別	備註
硝酸鹽氮	2.27 mg/L	* NIEA W419.51A	飲用水	
砷	N. D. mg/L	* NIEA W434.54B	MDL=0.00012/飲用水	

樣品名稱：地下水2號井

採樣日期：108/03/20 09:48

樣品編號：D1080320-2-3

收樣日期：108/03/20 13:23

檢測項目	檢測值 單位	是否經認可	檢測方法 量測值/MDL(QDL)/類別	備註
硝酸鹽氮	1.35 mg/L	* NIEA W419.51A	飲用水	
砷	N. D. mg/L	* NIEA W434.54B	MDL=0.00012/飲用水	

樣品名稱：地下水3號井

採樣日期：108/03/20 09:52

樣品編號：D1080320-2-4

收樣日期：108/03/20 13:23

檢測項目	檢測值 單位	是否經認可	檢測方法 量測值/MDL(QDL)/類別	備註
硝酸鹽氮	1.26 mg/L	* NIEA W419.51A	飲用水	
砷	N. D. mg/L	* NIEA W434.54B	MDL=0.00012/飲用水	

-----以下空白-----

