

法務部矯正署宜蘭監獄建築類公共設施維護管理情形表

Yilan prison Agency of Corrections, Ministry of justice Public facilities management and maintenance form

109年11月6日

項目	設施名稱	維護管理相關規定	關鍵檢查、維護項目及辦理情形
一、建築物維護管理	本監行政大樓、忠教區工場及舍房、女監工場及舍房、左教區工場及舍房、右教區工場及舍房、七教區工場及舍房、接見室大樓、檔案大樓、教誨堂。	建築法第 77 條及建築物公共安全檢查簽證及申報辦法。	建築物公共安全檢查(全區):委託專業廠商依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」規定,每 2 年向宜蘭縣政府申報,最近 1 次申報日期為 108 年 11 月 4 日。
二、升降設備維護管理	女監電梯 忠教區區電梯 耕心樓 A、B 電梯 複檢站電梯 平一舍電梯 和一舍電梯 義一舍電梯	建築物昇降設備設置及檢查管理辦法。	升降設備定期維護保養:委託專業廠商依(建築物昇設備設定及檢查管理辦法)及維護契約規定每月辦理一次維護保養,最近一次每月定期保養於 109 年 10 月 12 日辦理完成。
三、飲用水設備維護管理	炊場飲用水 全監飲水機	飲用水管理條例。	委託環境檢測機構依(飲用水管理條例)定期檢驗水質其數據每季公布本監內部網站供參閱,飲水機水質檢驗公佈於飲水機旁檢測卡。
四、汙水處理設備維護管理	汙水處理場	水污染防治措施及檢測申報管理辦法。	已委託專業廠商依「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」規定辦理。(本件尚在申請中)

五、消防設備維護管理	本監行政大樓、忠教區工場及舍房、女監工場及舍房、左教區工場及舍房、右教區工場及舍房、七教區工場及舍房、接見室大樓、檔案大樓、教誨堂、替代役隊部。	消防法及消防安全設備檢修及申報辦法。	消防安全設備檢修及申報(全區)：委託專業廠商依「各類場所消防安全設備設置標準」及「消防安全設備檢修及申報辦法」規定，每年申報 1 次，最近 1 次申報日期為 109 年 9 月 29 日，109 年 10 月 28 日宜蘭縣政府消防局派員複檢；複檢結果：本監部分消防安全設備尚需改善，現正改善中待改善完畢後再行申報複檢。
六、發電設備維護管理	管制口發電機房。 中央台左發電機房。 中央台右發電機房。 炊場後發電機房。	用電場所及專任電氣技術人員管理規則。	高低壓電力設備(全區)：委託專業廠商依「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」規定及維護契約之規定，每月辦理 1 次巡檢，並於每年 4 月及 11 月辦理檢驗，最近 1 次檢驗於 109 年 10 月 27 日辦理完成。
七、鍋爐設備維護管理	炊場鍋爐、女監職員浴室鍋爐、替代役宿舍浴室鍋爐、忠教區熱水鍋爐、二教區熱水鍋爐、六教區熱水鍋爐、七教區熱水鍋爐。	危險性機械及設備安全檢查規則。	每 2 個月委託專業廠商檢查保養 1 次，並於每年年底進行維護保養。
八、道路維護管理	本監監內巡邏步道及聯外周邊道路，燈光照明設備。	本監安全巡邏機制管理。	道路相關路面、燈光照明及相關指示標線、標牌等由本監巡邏人員不定時巡檢。
九、停車場維護管理	第一停車場、第二停車場、第三停車場、第四停車場。	本監安全巡邏機制管理及宜蘭監獄停車場管理辦法。	道路標線、標誌及相關照明設備由本監巡邏人員不定時巡檢，相關清潔工作由社會役人員及外清組每日清潔。
十、圍牆維護管理	內圍牆、外圍牆。	本監安全巡邏機制管理。	圍牆牆體外觀是否完整由本監巡邏人員不定時巡檢。