

附表一

建築物公共安全檢查簽證申報辦理情形表								
項次	申報建築物名稱	建築物地址	依法應申報頻率	專業檢查機構	查核機構 (主管建築機構)	年度	有效期限	備註
1	法務部矯正署 宜蘭監獄	宜蘭縣三星鄉三星路三段365巷安農新村1號	每2年1次	安泰建築物公共安全檢查有限公司	宜蘭縣政府	113年	113年10月1日 至115年9月30日	
備註:請確實依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」附表一「建築物防火避難設施及設備安全標準檢查申報期間及施行日期」,檢查及申報頻率辦理申報。「建築物防火避難設施與設備安全檢查申報結果通知書」資料填復本表,倘有受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。								

附表二

昇降設備安全檢查申報及保養辦理情形表

項次	單位名稱	設置地點	使用許可證號	依法應申報頻率	專業廠商	檢查機構	有效期限	保養頻率	實際保養日期						備註
									1月	2月	3月	4月	5月	6月	
1	法務部矯正署宜蘭監獄	宜蘭縣三星鄉三星路三段365巷安農新村1號	036B007203	每半年1次	菱揚機電股份有限公司	台灣停車設備暨昇降設備安全協會	1140401	每月1次	1月	2月	3月	4月	5月	6月	
									19	15	19	22	16	12	
									7月	8月	9月	10月	11月	12月	
									17	19	25	1	4	3	
2	法務部矯正署宜蘭監獄	宜蘭縣三星鄉三星路三段365巷安農新村1號	036B044249	每1年1次	菱揚機電股份有限公司	台灣停車設備暨昇降設備安全協會	1141226	每月1次	1月	2月	3月	4月	5月	6月	
									19	15	19	22	16	12	
									7月	8月	9月	10月	11月	12月	
									17	19	25	1	4	3	
3	法務部矯正署宜蘭監獄	宜蘭縣三星鄉三星路三段365巷安農新村1號	036B044247	每1年1次	菱揚機電股份有限公司	台灣停車設備暨昇降設備安全協會	1141226	每月1次	1月	2月	3月	4月	5月	6月	
									19	15	19	22	16	12	
									7月	8月	9月	10月	11月	12月	
									17	19	25	1	4	3	
4	法務部矯正署宜蘭監獄	宜蘭縣三星鄉三星路三段365巷安農新村1號	036B044248	每1年1次	菱揚機電股份有限公司	台灣停車設備暨昇降設備安全協會	1141226	每月1次	1月	2月	3月	4月	5月	6月	
									19	15	19	22	16	12	
									7月	8月	9月	10月	11月	12月	
									17	19	25	1	4	3	
5	法務部矯正署宜蘭監獄	宜蘭縣三星鄉三星路三段365巷安	036B044243	每1年1次	菱揚機電股份有限公司	台灣停車設備暨昇降設備安全協會	1141226	每月1次	1月	2月	3月	4月	5月	6月	
									19	15	19	22	16	12	
									7月	8月	9月	10月	11月	12月	

		農新村1號							17	19	25	1	4	3	
6	法務部 矯正署 宜蘭監獄	宜蘭縣三星鄉三星路三段365巷安農新村1號	036B044244	每1年1次	菱揚機電股份有限公司	台灣停車設備暨升降設備安全協會	1141226	每月1次	1月	2月	3月	4月	5月	6月	
									19	15	19	22	16	12	
									7月	8月	9月	10月	11月	12月	
									17	19	25	1	4	3	
7	法務部 矯正署 宜蘭監獄	宜蘭縣三星鄉三星路三段365巷安農新村1號	036B044245	每1年1次	菱揚機電股份有限公司	台灣停車設備暨升降設備安全協會	1141226	每月1次	1月	2月	3月	4月	5月	6月	
									19	15	19	22	16	12	
									7月	8月	9月	10月	11月	12月	
									17	19	25	1	4	3	
8	法務部 矯正署 宜蘭監獄	宜蘭縣三星鄉三星路三段365巷安農新村1號	036B044246	每1年1次	菱揚機電股份有限公司	台灣停車設備暨升降設備安全協會	1141226	每月1次	1月	2月	3月	4月	5月	6月	
									19	15	19	22	16	12	
									7月	8月	9月	10月	11月	12月	
									17	19	25	1	4	3	
備註:請確實依「建築物升降設備設置及檢查管理辦法」辦理,並依該辦法第5條申報頻率辦理申報。「電梯使用許可證」及「建築物升降機維護保養紀錄表」資料(含保養日期)填復本表,倘有異常情形(如使用許可證逾期、應保養未保養等)請於備註欄位註記。															

附表三

消防安全設備檢修申報辦理情形表												
項次	場所名稱	場所地址	使用執照字號	申報場所樓層	依法應申報頻率	申報年度	檢修機構或人員	證書字號	檢修結果	申報日期	下次檢修申報日期	備註
1	法務部矯正署宜蘭監獄(含宜蘭看守所、宜蘭少年觀護所)	宜蘭縣三星鄉三星路三段365巷安農新村1號	宜縣81建管字第7112號	B1F~3F	1 年1 次	113	桔安消防有限公司	消士證字第6086號	符合	113/5/30	114 年5 月前	

備註:請確實依「**消防法第9條暨消防安全設備檢修及申報辦法**」辦理申報。委託專業檢修機構或人員之「**消防安全檢修申報書受理單**」及檢修報告內容填復本表,倘有複查未過致受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。

附表四

項次	用電場所名稱	用電地址	電號	用電設備檢驗維護業名稱	專任電氣技術人員執照號碼	依規定每6個月應辦理之檢驗日期(最近1次實際辦理檢驗日期)	檢驗方式	檢驗結果	完成改善並報地方主管機關備查日期	預定下次檢測月份	自行委外辦理維護保養頻率	備註
1	法務部矯正署宜蘭監獄(含宜蘭看守所、宜蘭少年觀護所)	宜蘭縣三星鄉三星路三段365巷安農新村1號	03-51-4434-0	蘭陽機電顧問有限公司	中華民國技術士證166-010380(用電設備檢驗丙級)	113年5月14日 113年10月23日	停電檢驗或非停電檢驗	合格	■已完成	114年5月	半年 1次	
2	法務部矯正署宜蘭監獄(含宜蘭看守所、宜蘭少年觀護所)	宜蘭縣三星鄉三星路三段365巷安農新村1號	03-51-4434-01	蘭陽機電顧問有限公司	中華民國技術士證166-010380(用電設備檢驗丙級)	113年5月14日 113年10月23日	停電檢驗或非停電檢驗	合格	■已完成	114年5月	半年 1次	

備註:請確實依「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」用電場所僱用之專任電氣技術人員或委託之檢驗維護業所製成之「高低壓電力設備定期檢測紀錄總表」及主管機關檢驗結果填復本表。