

📁 宜蘭監獄污水廠氣味監測月報表單 (OMX-SRM)

115 年 3 月份偵測情形

測量日期	測量時間	測點位置	機器顯示 氣味數值 L	氣味強度 等級 <sup>1</sup>	當時天氣/ 風向	備註
3 月 23 日	08:27	汙水場外側 道路(照林 路一段)	0	1	晴/西-東	無味
3 月 31 日	09:54	同上	0	1	晴/西-東	無味

現場監測照片



3/23



3/31

備註說明：

一，氣味強度等級：依據 OMX-SRM 顯示，界定如下：

氣味強度等級	機器顯示數值 (L)	現場氣味判別
1	0	無味
2	1-10	極輕微
3	11-30	輕度氣味
4	31-50	中度氣味
5	51-99	重度氣味
<b>L 值可測量 0-99 氣味等級；H 值可測量 0-999 氣味等級</b>		

二，天氣、風向：簡要記錄當時天氣狀況（晴、多雲、雨等），以利分析氣味擴散影響。